

НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Редни број ЈН: 17/2019
Број: 404-46/19-IV
Датум: 17.04.2019. године

ПОЈАШЊЕЊА ВЕЗАНА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РБ 17/2019

Предмет :Додатне информације и појашњења за јавну набавку МВ РБ 17/2019 НАБАВКА ЛЕД СИЈАЛИЦА И ОПРЕМЕ.

Питања/додатне информације:

1. Захтевамо да нам појасните да ли се ради о лед сијалицама или о лед светиљкама,пошто је ово у супротности са ЗЈН,једна врста добра је у позиву ,а друга врста добра у спецификацији материјала у конкурсној документацији?
2. Захтевамо да нам појасните због чега тражите референцу за испоручених 4000 светиљки,док су предмет јавне набавке 340 комада светиљки,што износи 10х више? Свакав захтев је у супротности са ЗЈН РС.
3. Захтевамо да исправите тражени услов испоручених светиљки сразмерно светиљкама које су предмет ЈН?
4. Захтевамо од наручиоца да нам да образложење због чега је потребан инжењер са лиценцом 350 и 450 када се ради о ЈН НАБАВКА ДОБРА?Инжењер је потребан за извођење радова.
5. Захтевамо да се тражени услов инжењера са лиценцом 350 и 450 избаци из конкурсне документације?
6. Захтевамо од наручиоца да појасни због чега је потребно 15 запослена радника,када је ЈН-НАБАВКА ДОБРА?
7. Захтевамо од наручиоца да тражени услов избаци из конкурсне документације?
8. Да ли ће бити исправна понуда ако понуђач понуди светиљке са мањом снагом од захтеване,а да притом захтевани флукс (број лумена)буде исти или већи?

Одговори/појашњења:

1. У делу II конкурсне документације техничке карактеристике и опис добара, као и у обрасцу структуре понуђене цене , прецизирано је да се ради о лед светиљкама и то тачно којим и од колико W: Набавка и испорука Лед светиљки од 30 W Street Lamp Natural White (или одговарајуће) и Лед светиљки од 50 W Street Lamp Natural White (или одговарајуће) са детаљним описом карактеристика истих.
2. Референца за испоручених 4000 светиљки се тражи због озбиљности понуде,тј понуђача који подноси исту.
3. Тражени услов испоручених светиљки остаје исти,а разлог је дат у претходном одговору.

4. У смислу кадровског капацитета сматрамо да сваки понуђач треба да има стручне и лиценциране људе и искуство на наведену јавну набавку
5. Тражени услов да понуђач има једног инжењера са лиценцом 350 и 450 остаје, а разлог је дат у претходном одговору.
6. Сматрамо да је озбиљан понуђач она фирма која има адекватан број запослених људи за квалитетно обављање посла.
7. Додатни услов да понуђач има 15 запослених радника остаје, а разлог је дат у претходном одговору.
8. У плану рада Наручиоца тачније Одељења за урбанизам ,грађевинарство и инспекцијске полове још од 2018. Године планирана је набавка лед светиљки снаге од 30 W и 50 W и из тог разлога светиљке са мањом снагом од захтеване неће бити прихваћене без обзира на флукс (број лумена).

Комисија за јавну набавку 17/2019

